



Saniklar Liquid pH Down

Gjelder følgende varenumre: 0319

Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksjonene før du tar produktet i bruk.

Svovelsyre $\leq 15\%$ for bassenger hvor det er installert et pH-kontrollsystem.
For manuell pH-regulering anbefales Saniklar pH-Minus granulat. For å sikre vannkvaliteten i bassenget, anbefales det å følge verdiene i tabellen.

Værdi/Value	Enhed/Unit	Minimum	Maksimum
pH		7,0	7,6
Frit Klor	mg/l	1,0	2,0
<u>Redox</u>	mV	750	770
<u>Alkalinitet</u>	mg/l (CaCO ₃)	80	120

